CMA
170900341220

检验检测报告

TEST REPORT

No：2022-S-15238

检验类型：	10月周检B2
样品名称：	直饮水
受检单位：	上海市位育中学
检验类别：	委托检验

品测（上海）检测科技有限公司

注意事项

1. 本报告无本机构“检验检测专用章”或公章无效。
2. 本报告无编制或主检、审核、批准签名无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 未经本机构书面批准，不得部分复制本检验检测报告。复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
5. 送样委托检验样品，委托方对来样及相关信息的真实性负责。
6. 检验检测结果仅针对来样。对检验检测结果若有异议，请于收到之日起七个工作日内以书面形式向本机构提出，逾期不予受理。法律法规或合同另有约定的除外。
7. 未经本机构同意，该检验检测报告不得用于商业行为宣传。委托方不得擅自使用检测数据、结果进行不当宣传。

机构联络信息

地址：上海市闵行区颛兴东路1058弄9号

邮编：201108

E-mail：pince@pin-ce.com

电话：（021）33587967

传真：（021）33587969

检 验 检 测 报 告

样品名称	直饮水	任务类别	委托检验
型号规格	散装	商标	/
生产日期/批号	/	样品等级	/
受检单位	上海市位育中学	邮编	/
地址	上海市徐汇区位育路1号	电话	13817189738
生产单位	/		
抽样日期	2022年10月24日	抽样人员	杨文吉、钟燕
样品数量	各1L	保存方式	冷藏
样品状态描述	液体		
样品接收日期	2022年10月24日	报告完成日期	2022年10月31日
判定标准	《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置出水水质要求》		
检验结论	经检验，所检项目符合 《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置出水水质要求》 的要求。 签发日期：2022年10月31日		
备注	本报告检验结论是根据判定依据仅对该样品所检项目得出，不代表未经检验的项目或功能符合要求。		

品测（上海）检测科技有限公司 检验检测专用章

编制：　　审核：　　批准：

检 验 检 测 报 告

样品编号：2022-S-15238-1 直饮水　　[抽样地点：5号楼1楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤20	未检出	合格
2	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2006 （2.1）	不得检出	未检出	合格
3	浑浊度 **NTU**	GB/T 5750.4-2006 （2.1）	≤1	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格

---转下页--

样品编号：2022-S-15238-2 直饮水　　[抽样地点：5号楼2楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤20	未检出	合格
2	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2006 （2.1）	不得检出	未检出	合格
3	浑浊度 **NTU**	GB/T 5750.4-2006 （2.1）	≤1	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格

--转下页--

---接上页--

样品编号：2022-S-15238-3 直饮水　　[抽样地点：5号楼3楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤20	未检出	合格
2	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2006 （2.1）	不得检出	未检出	合格
3	浑浊度 **NTU**	GB/T 5750.4-2006 （2.1）	≤1	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2022-S-15238-4 直饮水　　[抽样地点：5号楼4楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤20	2	合格
2	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2006 （2.1）	不得检出	未检出	合格
3	浑浊度 **NTU**	GB/T 5750.4-2006 （2.1）	≤1	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2022-S-15238-5 直饮水　　［抽样地点：5号楼5楼］

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤20	未检出	合格
2	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2006 （2.1）	不得检出	未检出	合格
3	浑浊度 **NTU**	GB/T 5750.4-2006 （2.1）	≤1	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2022-S-15238-6 直饮水　　［抽样地点：5号楼6楼］

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤20	未检出	合格
2	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2006 （2.1）	不得检出	未检出	合格
3	浑浊度 **NTU**	GB/T 5750.4-2006 （2.1）	≤1	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2022-S-15238-7 直饮水　　[抽样地点：6号楼1楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤20	12	合格
2	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2006 （2.1）	不得检出	未检出	合格
3	浑浊度 **NTU**	GB/T 5750.4-2006 （2.1）	≤1	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2022-S-15238-8 直饮水　　[抽样地点：6号楼2楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤20	2	合格
2	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2006 （2.1）	不得检出	未检出	合格
3	浑浊度 **NTU**	GB/T 5750.4-2006 （2.1）	≤1	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2022-S-15238-9 直饮水　　[抽样地点：6号楼3楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤20	未检出	合格
2	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2006 （2.1）	不得检出	未检出	合格
3	浑浊度 **NTU**	GB/T 5750.4-2006 （2.1）	≤1	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2022-S-15238-10 直饮水　　[抽样地点：6号楼4楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤20	未检出	合格
2	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2006 （2.1）	不得检出	未检出	合格
3	浑浊度 **NTU**	GB/T 5750.4-2006 （2.1）	≤1	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2022-S-15238-11 直饮水　　[抽样地点：6号楼5楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤20	未检出	合格
2	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2006 （2.1）	不得检出	未检出	合格
3	浑浊度 **NTU**	GB/T 5750.4-2006 （2.1）	≤1	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2022-S-15238-12 直饮水　　[抽样地点：6号楼6楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤20	未检出	合格
2	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2006 （2.1）	不得检出	未检出	合格
3	浑浊度 **NTU**	GB/T 5750.4-2006 （2.1）	≤1	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2022-S-15238-13 直饮水　　[抽样地点：7号楼1楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤20	未检出	合格
2	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2006 （2.1）	不得检出	未检出	合格
3	浑浊度 **NTU**	GB/T 5750.4-2006 （2.1）	≤1	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2022-S-15238-14 直饮水　　[抽样地点：7号楼2楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤20	未检出	合格
2	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2006 （2.1）	不得检出	未检出	合格
3	浑浊度 **NTU**	GB/T 5750.4-2006 （2.1）	≤1	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2022-S-15238-15 直饮水　　[抽样地点：7号楼3楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤20	未检出	合格
2	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2006 （2.1）	不得检出	未检出	合格
3	浑浊度 **NTU**	GB/T 5750.4-2006 （2.1）	≤1	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2022-S-15238-16 直饮水　　［抽样地点：7号楼4楼］

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤20	未检出	合格
2	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2006 （2.1）	不得检出	未检出	合格
3	浑浊度 **NTU**	GB/T 5750.4-2006 （2.1）	≤1	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2022-S-15238-17 直饮水　　[抽样地点：9号楼1楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤20	2	合格
2	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2006 （2.1）	不得检出	未检出	合格
3	浑浊度 **NTU**	GB/T 5750.4-2006 （2.1）	≤1	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2022-S-15238-18 直饮水 ［抽样地点：9号楼2楼］

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤20	未检出	合格
2	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2006 （2.1）	不得检出	未检出	合格
3	浑浊度 **NTU**	GB/T 5750.4-2006 （2.1）	≤1	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2022-S-15238-19 直饮水　　［抽样地点：9号楼3楼］

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤20	未检出	合格
2	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2006 （2.1）	不得检出	未检出	合格
3	浑浊度 **NTU**	GB/T 5750.4-2006 （2.1）	≤1	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2022-S-15238-20 直饮水 ［抽样地点：9号楼4楼］

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤20	未检出	合格
2	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2006 （2.1）	不得检出	未检出	合格
3	浑浊度 **NTU**	GB/T 5750.4-2006 （2.1）	≤1	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2022-S-15238-21 直饮水　　[抽样地点：9号楼5楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤20	未检出	合格
2	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2006 （2.1）	不得检出	未检出	合格
3	浑浊度 **NTU**	GB/T 5750.4-2006 （2.1）	≤1	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2022-S-15238-22 直饮水　　[抽样地点：9号楼6楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤20	未检出	合格
2	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2006 （2.1）	不得检出	未检出	合格
3	浑浊度 **NTU**	GB/T 5750.4-2006 （2.1）	≤1	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2022-S-15238-23 直饮水 [抽样地点：10号楼2楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤20	未检出	合格
2	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2006 （2.1）	不得检出	未检出	合格
3	浑浊度 **NTU**	GB/T 5750.4-2006 （2.1）	≤1	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2022-S-15238-24 直饮水　　[抽样地点：10号楼3楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤20	未检出	合格
2	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2006 （2.1）	不得检出	未检出	合格
3	浑浊度 **NTU**	GB/T 5750.4-2006 （2.1）	≤1	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2022-S-15238-25 直饮水　　[抽样地点：10号楼4楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤20	未检出	合格
2	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2006 （2.1）	不得检出	未检出	合格
3	浑浊度 **NTU**	GB/T 5750.4-2006 （2.1）	≤1	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2022-S-15238-26 直饮水　　[抽样地点：10号楼5楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤20	未检出	合格
2	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2006 （2.1）	不得检出	未检出	合格
3	浑浊度 **NTU**	GB/T 5750.4-2006 （2.1）	≤1	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2022-S-15238-27 直饮水　　[抽样地点：10号楼6楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤20	未检出	合格
2	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2006 （2.1）	不得检出	未检出	合格
3	浑浊度 **NTU**	GB/T 5750.4-2006 （2.1）	≤1	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2022-S-15238-28 直饮水　　[抽样地点：12号楼B座一楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤20	未检出	合格
2	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2006 （2.1）	不得检出	未检出	合格
3	浑浊度 **NTU**	GB/T 5750.4-2006 （2.1）	≤1	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2022-S-15238-29 直饮水 [抽样地点：12号楼B座二楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤20	未检出	合格
2	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2006 （2.1）	不得检出	未检出	合格
3	浑浊度 **NTU**	GB/T 5750.4-2006 （2.1）	≤1	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2022-S-15238-30 直饮水 [抽样地点：12号楼B座三楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤20	未检出	合格
2	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2006 （2.1）	不得检出	未检出	合格
3	浑浊度 **NTU**	GB/T 5750.4-2006 （2.1）	≤1	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2022-S-15238-31 直饮水　　[抽样地点：12号楼B座四楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤20	2	合格
2	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2006 （2.1）	不得检出	未检出	合格
3	浑浊度 **NTU**	GB/T 5750.4-2006 （2.1）	≤1	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2022-S-15238-32 直饮水 [抽样地点：12号楼B座五楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤20	未检出	合格
2	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2006 （2.1）	不得检出	未检出	合格
3	浑浊度 **NTU**	GB/T 5750.4-2006 （2.1）	≤1	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2022-S-15238-33 直饮水 [抽样地点：12号楼A座一楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤20	未检出	合格
2	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2006 （2.1）	不得检出	未检出	合格
3	浑浊度 **NTU**	GB/T 5750.4-2006 （2.1）	≤1	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2022-S-15238-34 直饮水　　[抽样地点：12号楼A座二楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤20	7	合格
2	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2006 （2.1）	不得检出	未检出	合格
3	浑浊度 **NTU**	GB/T 5750.4-2006 （2.1）	≤1	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2022-S-15238-35 直饮水 [抽样地点：12号楼A座三楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤20	未检出	合格
2	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2006 （2.1）	不得检出	未检出	合格
3	浑浊度 **NTU**	GB/T 5750.4-2006 （2.1）	≤1	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2022-S-15238-36 直饮水　　[抽样地点：12号楼A座四楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤20	未检出	合格
2	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2006 （2.1）	不得检出	未检出	合格
3	浑浊度 **NTU**	GB/T 5750.4-2006 （2.1）	≤1	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2022-S-15238-37 直饮水　　[抽样地点：4号楼食堂一楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤20	未检出	合格
2	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2006 （2.1）	不得检出	未检出	合格
3	浑浊度 **NTU**	GB/T 5750.4-2006 （2.1）	≤1	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2022-S-15238-38 直饮水　　[抽样地点：4号楼食堂二楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤20	未检出	合格
2	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2006 （2.1）	不得检出	未检出	合格
3	浑浊度 **NTU**	GB/T 5750.4-2006 （2.1）	≤1	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2022-S-15238-39 直饮水　　[抽样地点：4号楼食堂三楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤20	未检出	合格
2	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2006 （2.1）	不得检出	未检出	合格
3	浑浊度 **NTU**	GB/T 5750.4-2006 （2.1）	≤1	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格

---报告结束--