170900341220

检验检测报告

TEST REPORT

No：2022-S-15233

检验类型：10月周检A1

样品名称：直饮水

受检单位：上海市位育中学

检验类别：委托检验

品测(上海)检测科技有限公司

注意事项

1. 本报告无本机构“检验检测专用章”或公章无效。

2. 本报告无编制或主检、审核、批准签名无效。

3. 本报告涂改无效。

4. 未经本机构书面批准，不得部分复制本检验检测报告。复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

5. 送样委托检验样品，委托方对来样及相关信息的真实性负责。

6. 检验检测结果仅针对来样。对检验检测结果若有异议，请于收到之日起七个工作日内以书面形式向本机构提出，逾期不予受理。法律法规或合同另有约定的除外。

7. 未经本机构同意，该检验检测报告不得用于商业行为宣传。委托方不得擅自使用检测数据、结果进行不当宣传。

机构联络信息

地址：上海市闵行区颛兴东路1058弄9号

邮编：201108

E-mail：pince@pin-ce.com

电话：（021）33587967

传真：（021）33587969

检 验 检 测 报 告

样品名称	直饮水	任务类别	委托检验
型号规格	散装	商标	/
生产日期/批号	/	样品等级	/
受检单位	上海市位育中学	邮编	/
地址	上海市徐汇区位育路1号	电话	13817189738
生产单位	/		
抽样日期	2022年10月19日	抽样人员	杨文吉、钟燕
样品数量	各1L	保存方式	冷藏
样品状态描述	液体		
样品接收日期	2022年10月19日	报告完成日期	2022年10月24日
判定标准	CJ/T 94-2005 《饮用净水水质标准》		
检验结论	经检验，所检项目符合 CJ/T 94-2005 《饮用净水水质标准》 的要求。 签发日期：2022年10月24日		
备注	本报告检验结论是根据判定依据仅对该样品所检项目得出，不代表未经检验的项目或功能符合要求。		

品测（上海）检测科技有限公司 检验检测专用章

编制：盈子林　　审核：聂倩飞　　批准：余彩清

检 验 检 测 报 告

样品编号：2022-S-15233-1 直饮水 ［抽样地点：1号楼1楼东］

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	浑浊度 **NTU**	GB/T 5750.4-2006 （2.1）	≤0.5	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格
2	细菌总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤50	1	合格
3	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2006 （2.1）	不得检出	未检出	合格

---转下页--

样品编号：2022-S-15233-2 直饮水 ［抽样地点：1号楼2楼东］

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	浑浊度 **NTU**	GB/T 5750.4-2006 （2.1）	≤0.5	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格
2	细菌总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤50	2	合格
3	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2006 （2.1）	不得检出	未检出	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2022-S-15233-3 直饮水 ［抽样地点：1号楼3楼东］

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2006 （2.1）	≤0.5	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格
2	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤50	2	合格
3	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 （2.1）	不得检出	未检出	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2022-S-15233-4 直饮水 ［抽样地点：1号楼1楼西］

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	浑浊度 **NTU**	GB/T 5750.4-2006 （2.1）	≤0.5	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格
2	细菌总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤50	未检出	合格
3	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2006 （2.1）	不得检出	未检出	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2022-S-15233-5 直饮水 ［抽样地点：1号楼2楼西］

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	浑浊度 **NTU**	GB/T 5750.4-2006 （2.1）	≤0.5	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格
2	细菌总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤50	未检出	合格
3	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2006 （2.1）	不得检出	未检出	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2022-S-15233-6 直饮水 ［抽样地点：1号楼3楼西］

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	浑浊度 **NTU**	GB/T 5750.4-2006 （2.1）	≤0.5	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格
2	细菌总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤50	未检出	合格
3	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2006 （2.1）	不得检出	未检出	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2022-S-15233-7 直饮水 ［抽样地点：2号楼1楼］

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	浑浊度 **NTU**	GB/T 5750.4-2006 （2.1）	≤0.5	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格
2	细菌总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤50	未检出	合格
3	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2006 （2.1）	不得检出	未检出	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2022-S-15233-8 直饮水 ［抽样地点：2号楼4楼］

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	浑浊度 **NTU**	GB/T 5750.4-2006 （2.1）	≤0.5	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格
2	细菌总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤50	未检出	合格
3	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2006 （2.1）	不得检出	未检出	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2022-S-15233-9 直饮水 ［抽样地点：3号楼1楼东］

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	浑浊度 **NTU**	GB/T 5750.4-2006 （2.1）	≤0.5	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格
2	细菌总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤50	未检出	合格
3	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2006 （2.1）	不得检出	未检出	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2022-S-15233-10 直饮水 ［抽样地点：3号楼2楼东］

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	浑浊度 **NTU**	GB/T 5750.4-2006 （2.1）	≤0.5	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格
2	细菌总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤50	未检出	合格
3	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2006 （2.1）	不得检出	未检出	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2022-S-15233-11 直饮水 ［抽样地点：3号楼3楼东］

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2006 （2.1）	≤0.5	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格
2	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤50	未检出	合格
3	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 （2.1）	不得检出	未检出	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2022-S-15233-12 直饮水 ［抽样地点：3号楼1楼中］

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2006 （2.1）	≤0.5	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格
2	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤50	1	合格
3	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 （2.1）	不得检出	未检出	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2022-S-15233-13 直饮水 ［抽样地点：3号楼2楼中］

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	浑浊度 **NTU**	GB/T 5750.4-2006 （2.1）	≤0.5	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格
2	细菌总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤50	未检出	合格
3	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2006 （2.1）	不得检出	未检出	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2022-S-15233-14 直饮水 ［抽样地点：3号楼3楼中］

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2006 （2.1）	≤0.5	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格
2	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤50	未检出	合格
3	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 （2.1）	不得检出	未检出	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2022-S-15233-15 直饮水 ［抽样地点：3号楼1楼西］

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2006 （2.1）	≤0.5	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格
2	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤50	未检出	合格
3	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 （2.1）	不得检出	未检出	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2022-S-15233-16 直饮水 ［抽样地点：3号楼2楼西］

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2006 （2.1）	≤0.5	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格
2	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤50	未检出	合格
3	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 （2.1）	不得检出	未检出	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2022-S-15233-17 直饮水 ［抽样地点：3号楼3楼西］

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2006 （2.1）	≤0.5	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格
2	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤50	未检出	合格
3	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 （2.1）	不得检出	未检出	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2022-S-15233-18 直饮水 ［抽样地点：4号楼1楼厨房］

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	浑浊度 **NTU**	GB/T 5750.4-2006 （2.1）	≤0.5	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格
2	细菌总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤50	未检出	合格
3	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2006 （2.1）	不得检出	未检出	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2022-S-15233-19 直饮水 ［抽样地点：8号楼2楼］

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	浑浊度 **NTU**	GB/T 5750.4-2006 （2.1）	≤0.5	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格
2	细菌总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤50	未检出	合格
3	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2006 （2.1）	不得检出	未检出	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2022-S-15233-20 直饮水 ［抽样地点：11号楼1楼］

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2006 （2.1）	≤0.5	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格
2	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤50	未检出	合格
3	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 （2.1）	不得检出	未检出	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2022-S-15233-21 直饮水 ［抽样地点：11号楼2楼］

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	浑浊度 **NTU**	GB/T 5750.4-2006 （2.1）	≤0.5	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格
2	细菌总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤50	未检出	合格
3	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2006 （2.1）	不得检出	未检出	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2022-S-15233-22 直饮水 [抽样地点：11号楼3楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	浑浊度 **NTU**	GB/T 5750.4-2006 （2.1）	≤0.5	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格
2	细菌总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤50	未检出	合格
3	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2006 （2.1）	不得检出	未检出	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2022-S-15233-23 直饮水 ［抽样地点：11号楼4楼］

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	浑浊度 **NTU**	GB/T 5750.4-2006 （2.1）	≤0.5	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格
2	细菌总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤50	未检出	合格
3	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2006 （2.1）	不得检出	未检出	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2022-S-15233-24 直饮水 [抽样地点：11号楼5楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2006 （2.1）	≤0.5	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格
2	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤50	未检出	合格
3	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 （2.1）	不得检出	未检出	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2022-S-15233-25 直饮水 ［抽样地点：11号楼6楼］

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2006 （2.1）	≤0.5	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格
2	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤50	未检出	合格
3	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 （2.1）	不得检出	未检出	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2022-S-15233-26 直饮水 ［抽样地点：体育馆2楼］

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	浑浊度 **NTU**	GB/T 5750.4-2006 （2.1）	≤0.5	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格
2	细菌总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤50	未检出	合格
3	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2006 （2.1）	不得检出	未检出	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2022-S-15233-27 直饮水 ［抽样地点：10号楼1楼］

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	浑浊度 **NTU**	GB/T 5750.4-2006 （2.1）	≤0.5	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格
2	细菌总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤50	未检出	合格
3	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2006 （2.1）	不得检出	未检出	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2022-S-15233-28 直饮水 ［抽样地点：8号楼1楼］

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2006 （2.1）	≤0.5	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格
2	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤50	未检出	合格
3	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 （2.1）	不得检出	未检出	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2022-S-15233-29 直饮水 ［抽样地点：新疆食堂一楼］

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	浑浊度 **NTU**	GB/T 5750.4-2006 （2.1）	≤0.5	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格
2	细菌总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤50	未检出	合格
3	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2006 （2.1）	不得检出	未检出	合格

---报告结束--